


RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 001/2016


Trata o presente de resposta ao PEDIDO DE ESCLARECIMENTO apresentada pela empresa VIA ENGENHARIA S.A., encaminhada para esta Superintendência do Grupo Executivo de Licitações da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que procedeu aos esclarecimentos, interposta, contra os termos do Edital da Concorrência Pública n.º 001/2016.

A empresa, tempestivamente, apresentou o PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS a qual fora devidamente respondidas através do Memorando n.º 029/2016 – CO, da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, a qual tomo como minhas para efeitos de decisão.

Desta feita, junte-se o Memorando n.º 029/2016-CO aos Autos do Processo Licitatório bem como encaminhe-se cópia do mesmo à empresa VIA ENGENHARIA S. A., bem como publique-se no site da ALMT para conhecimento dos demais interessados.

Cuiabá-MT, 28 de junho de 2016.


JOÃO PAULO DE ALBUQUERQUE
Pregoeiro Oficial/AL/MT.





Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso

MEMORANDO Nº 029/2016 – CO

Cuiabá, 27 de Junho de 2016

De: DRIELI AZEREDO RIBAS

PARA: SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO

ASSUNTO:

*ESCLARECIMENTOS A RESPEITO QUESTIONAMENTOS DO PROJETO/ORÇAMENTO
DA DGM ARQUITETURA E URBANISMO*

Em relação ao questionamento da Empresa VIA ENGENHARIA S.A. informo-lhe que fora solicitado a FAESPE/UNEMAT que sanasse com a responsável pela elaboração do projeto básico, DGM ARQUITETURA E URBANISMO, quaisquer dúvidas referentes a questões de cunho técnico incluindo especificações de produtos ou cronograma financeiro conforme questionado pela empresa VIA.

Segue em anexo a resposta da empresa DGM ARQUITETURA E URBANISMO referente aos questionamentos do dia 22/06/2016.

Atenciosamente,

Engª Drieli Azeredo Ribas
Presidente – Matrícula 41.594

SGEL/AL/MT
Recebi em 27/06/16

Cuiabá, 27 de junho de 2016.

De: DGM ARQUITETURA E URBANISMO

Para: FAESPE/UNEMAT

Assunto:

Resposta ao questionamento conforme ofício N°028/2016-CO.

ITEM 01: Especificação dos vidros.

Propriedades ópticas e térmicas:

Tipo	Cor	TL (%) MIN.	RE (%) MAX.	RI (%) MAX.	ABS (%) MIN.	FS (%) MIN.	U (W/m²) MIN.	CS MIN.
Laminado	Prata	16	34	31	56	29	5,16	0,34
Insulado	Prata	12	31	41	63	18	2,33	0,21

Notas Técnicas e Descritivas:

Cor: Cor predominante do produto (vista externa)

TL: Transmissão luminosa, parcela de luz visível que atravessou o produto.

RE: Reflexão Externa, percentual de radiação solar refletido pelo produto para a face externa.

RI: Reflexão Interna, percentual de reflexão medido na face voltada para o lado interno.

ABS: Absorção: Percentual de energia absorvida pelo produto.

FS: Fator Solar: Parcela de calor bloqueada pelo produto, que passaria para o ambiente interno.

U: Valor U: Coeficiente global de transmissão de calor por condução.

CS: Coeficiente de Sombreamento: Ganho de calor medido num comparativo feito entre um vidro laminado refletivo e um vidro incolor nas mesmas condições.


ITEM 02:

Será medido de acordo com a unidade de medida da planilha e suas necessidades durante a obra, observados sempre o cronograma inicial da obra e o saldo de cada item. Qualquer outra forma deve ser objeto de discussão com o fiscal do contrato e/ou gerenciadora (se houver).

ITEM 03:

A planilha orçamentaria foi feita com base nas orientações técnicas do TCE e a forma de medição deve ser objeto de discussão com o fiscal do contrato e/ou gerenciadora (se houver), as unidades de medidas utilizadas para aço é kg e a unidade de medida para concreto é m³.

No entendimento do escritório DGM, as medições deverão ocorrer de acordo com a legislação pertinente, assim, as peças pré-moldadas deverão ser medidas após sua montagem e aplicação no canteiro de obras.



Deodato Gomes Monteiro Neto
CAU A80539-4

Internet - Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

www.almt.gov.br/transparenciasic/5



Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

[Deputados](#) - [Institucional](#) - [Parlamento](#) - [Portal Transparência/SIC](#)

Início / Portal Transparência/SIC / Licitação / Concorrência

2016

1/2016

Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de reforma e ampliação do prédio administrativo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - MT, conforme especificações e quantidades descritas no termo de referência e nos projetos que compõe o processo licitatório.

Situação: Aberta

H28/06/2016 - Resposta ao pedido de esclarecimento (via Engenharia S.A).pdf

H28/06/2016 - Aviso de Suspensão.pdf

H24/06/2016 - Pedido de Esclarecimento - Via Engenharia S.A..pdf

H24/06/2016 - Solicitação (dilação de prazo) - Via Engenharia S.A..pdf

H22/06/2016 - Pedido de Esclarecimento - empresa Via Engenharia S.A..pdf

H23/06/2016 - Aviso de Licitação.pdf

H23/06/2016 - Edital.pdf

Para solicitar outras informações:

www.almt.gov.br/transparenciasic/5

(065) 3313 - 6900

(065) 3313 - 6901

Mapa do Site

PT

16:20

28/06/2016