

Zimbra

sgel@al.mt.gov.br

Esclarecimento - Edital 09/2020 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

De : Taysa Vasconcelos/GNI/Un02/Moura
<taysa.vasconcelos@grupomoura.com>

sex, 27 de nov de 2020 15:27

3 anexos

Assunto : Esclarecimento - Edital 09/2020 ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Para : sgel@al.mt.gov.br

Boa tarde!

Ilustríssimo(a) Pregoeiro(a), referente ao Pregão Eletrônico 09/2020, solicitamos o esclarecimento abaixo:

Poderia confirmar qual a tecnologia das baterias dos itens 12 e 13, se são ventiladas ou VRLA?

Nos itens abaixo informa ser VRLA mas a nomenclatura da capacidade citada é uma nomenclatura mais próxima de baterias ventiladas.

12	Bateria selada VRLA, chumbo-ácida, 12V, 60Ah, garantia mínima de 01(um) ano, a base de troca. Código TCE: 288472-0 Código SERPREL: 444038967	Pç	40
13	Bateria selada VRLA, chumbo-ácida, 12V, 45Ah, garantia mínima de 01(um) ano, a base de troca. Código TCE: 275806-7 Código SERPREL: 444033622	Pç	29

Descrição comprasnet:

12 - Bateria recarregável

Descrição Detalhada: Bateria recarregável, tipo: estacionária e selada, uso: nobreak, capacidade nominal: 60 ah, dimensões: (cxbx) 22 x 15,2 x 16,5 cm, corrente máxima: 60 a, tensão nominal: 12 v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Peça

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (40)

Grupo: G2

13 - Bateria estacionária alta capacidade

Descrição Detalhada: Bateria estacionária alta capacidade, sistema eletroquímico: chumbo-ácido, tensão nominal: 12 v, capacidade nominal: 45 ah, acessórios: conectores para fixação dos cabos, aplicação: nobreak

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Cuiabá/MT (29)

Obrigada!

Atenciosamente,

Taysa Vasconcelos

GNI – Gestão dos Negócios Industriais

Fone: +55 81 2121-1619



bateria@moura



bateria@mozila



bateria@moura

www.moura.com.br

DECISÃO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020**Pregão Eletrônico nº 09/2020****Assunto: Pedido de Esclarecimento nº 02****Requerente: GRUPO MOURA**

Trata-se de **Pedido de Esclarecimento** interposto pela empresa **GRUPO MOURA**, em face do Edital - Pregão Eletrônico nº. 09/2020, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ESTABILIZADORES, NO-BREAKS E BANCOS DE BATERIAS E NO FORNECIMENTO DE BATERIAS, conforme as condições e especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

A empresa Requerente realizou o presente pedido de esclarecimento na forma eletrônica via e-mail para o Pregão Eletrônico nº 09/2020/ALMT. Ressalto que o pedido fora protocolado tempestivamente e recebido por esta Superintendência.

A empresa realizou o seguinte questionamento:

1) *"Ilustríssimo Sr. Pregoeiro, referente ao Pregão Eletrônico 09/2020, solicitamos o esclarecimento abaixo:*

Poderia confirmar qual a tecnologia das baterias dos itens 12 e 13, e se são ventiladas ou VRLA?


RESPOSTA

Em resposta ao pedido de esclarecimento acima descrito, informamos que, conforme item 2.2. do Edital, em caso de divergência existente entre as especificações deste objeto descritas no Catalogo de Materiais e Serviços (CATMAT/CATSER) do sistema COMPRASNET do Portal de Compras do Governo Federal e as especificações constantes deste Edital, **prevalecerão as do Edital e Anexo I** (Termo de Referência).

Conforme especificado no Termo de Referência a tecnologia solicitada é VRLA.

Com base no exposto, recebo o pedido de esclarecimento interposto pela empresa **SELPROM TECNOLOGIA**, vez que tempestivo, respondendo ao mesmo pelas razões acima aduzidas.

Cuiabá-MT, 01 de dezembro de 2020.



FABRÍCIO RIBEIRO NUNES DOMINGUES
Pregoeiro Oficial

01